ENAC ENSAYOS Nº109/LE2058

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1555264
ANÁLISIS Nº: 2436619
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (BENAVENTE)
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: C/ Agustín Vázquez 32
Benavente
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 500mL(2), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 4/03/2015
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/03/2015

Análisis realizado por Acreditación Nª 109/LE2058-LABAQUA, S.A. c/Eras s/n 47009 Valladolid - Tel. 983 36 11 55:
Fecha inicio análisis 4/03/2015.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	CYL-FQ-PE-0005 Escala de Color	15	< 5 ±39%	mg/L Pt/Co
* Olor	CYL-FQ-PE-0014 Organoléptico	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	CYL-FQ-PE-0014 Organoléptico	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	CYL-FQ-PE-0003 Nefelometría	5	< 0.28 ±20%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	CYL-E-PE-0002 Espectrofotometría UV-VIS	0.5	< 0.15 ±21%	mg/L
* Cloro residual libre	CYL-E-PE-0010 Cloro in situ	1.0	0.5	mg/L
Conductividad a 20ºC	CYL-FQ-PE-0002 Conductividad	2500	106 ±11%	µS/cm
pH	CYL-FQ-PE-0001 Electrometría	6.5-9.5	7.4 ±0.2	U. pH.
Metales				
Hierro	CYL-E-PE-0007 Espectrofotometría UV-VIS	200	< 20 ±21%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	CYL-M-PE-0004 Filtración membrana	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	CYL-M-PE-0004 Filtración membrana	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 2/03/2015 HORA 09:20

OBSERVACIONES

El cloro residual in situ es un dato aportado por el cliente.
Para recuentos de Microbiología inferiores a 10 ufc/volumen examinado: Entre 1-3 ufc organismo presente y entre 4-9 ufc recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Castilla y León por Técnico Superior: Rosa Rodríguez Martín, Director Técnico: Belén Autrán Cerqueira.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante código seguro 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emitido en Valladolid, 9 de Marzo de 2015