ENAC ENSAYOS Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

# Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

**DATOS GENERALES**

**INFORME Nº:** 1963307
**ANÁLISIS Nº:** 3554308
**MUESTRA REMITIDA POR:** AQUONA S.A - BENAVENTE
**DOMICILIO:** AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
**POBLACION:** 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
**DENOMINACIÓN MUESTRA:** Red Ayuntamiento Benavente
**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500 mL(2), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
**FECHA RECEPCIÓN:** 10/01/2017
**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 11/01/2017

**Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:**
Fecha inicio análisis 10/01/2017.

| PARÁMETROS | MÉTODOS | RD 140/2003 | RESULTADOS | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| **Caracteres organolépticos** | | | | |
| Color | MAD-G-PE-0026 (UV/VIS) | 15 | 4 ±12% | mg/L Pt/Co |
| * Olor | MAD-G-PE-0257 Olor | 3 a 25ºC | 0 | Ind. de dil. |
| * Sabor | MAD-G-PE-0256 Sabor | 3 a 25 ºC | 0 | Ind. de dil. |
| Turbidez | MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría) | 5 | 0.3 ±15% | UNF |
| **Caracteres Físico-Químicos** | | | | |
| Amonio | MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) | 0.5 | < 0.05 ±12% | mg/L |
| Cloro residual libre | MAD-E-PE-0188 (UV/VIS) | 1.0 | 0.47 ±16% | mg/L |
| Conductividad a 20ºC | MAD-G-PE-0042 Conductividad | 2500 | 96 ±6.5% | µS/cm |
| pH | MAD-G-PE-0024 pH | 6.5-9.5 | 7.4 ±0.1 | U. pH. |
| **Metales** | | | | |
| Hierro | MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) | 200 | 27 ±12% | µg/L |
| **Caracteres microbiológicos** | | | | |
| Bacterias coliformes | MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana) | 0 | 0 | u.f.c./100 mL |
| *Escherichia coli* | MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana) | 0 | 0 | u.f.c./100 mL |

**INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE**

**FECHA DE TOMA:** 9/01/2017
cloro 0.49ppm

**OBSERVACIONES**

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 11 de Enero de 2017