ENAC ENSAYOS Nº 109/LE2058

LABAQUA

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1619761
ANÁLISIS Nº: 2658857
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (BENAVENTE)
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: Confirmación Depósito La Coruña Benavente (Zamora)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 16/06/2015
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 17/06/2015

Análisis realizado por Acreditación Nª 109/LE2058-LABAQUA, S.A. c/Eras s/n 47009 Valladolid - Tel. 983 36 11 55:
Fecha inicio análisis 16/06/2015.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Metales				
Aluminio	CYL-E-PE-0008 Espectrofotometría UV-VIS	200	240 ±17%	µg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/06/2015 HORA 12:00
Cloro libre: 0.33 mg/l

OBSERVACIONES

Seguimiento de incidencia. ANÁLISIS Nº: 2459455

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Castilla y León por Técnico Superior: Rosa Rodríguez Martín, Director Técnico: Belén Autrán Cerqueira.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante código seguro 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emitido en Valladolid, 17 de Junio de 2015